


**ANEXO 1: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**REQUERIMIENTO: 27Oct21 CIEL Baterias UPS LISN**
**N° 217-2021-CI/ROJ**
**ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR**

BIEN / SERVICIO / OBRA:	CENTRO DE COSTOS	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION TECNICA
Banco de bateria 192 V DC Capacidad 1920 VAh - Support APC SRT192BP -	CIEL LISN [290]	( 1 )	Unidad	Capacidad de potencia de salida (VA) *5 kVA Diseño Color del producto *Negro Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje-15 - 45 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95% Altitud de funcionamiento0 - 900 m Detalles técnicos Certificados de sostenibilidadRoHS Peso y dimensiones Ancho130 mm Profundidad682 mm Altura432 mm Peso91 kg Empaquetado Ancho del paquete600 mm Profundidad del paquete 1000 mm Altura del paquete420 mm Peso del paquete 101,5 kg

De La Jara, César  
Jefe de Área  
Radio Observatorio de Jicamarca