

**ANEXO 1: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS****N° 87-2022-CI/ROJ****REQUERIMIENTO: 30Mar22 MANT Repuesto para mejora en servicio de agua****ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR**

BIEN / SERVICIO / OBRA:	CENTRO DE COSTOS	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION TECNICA
#7972 - Tubo PVC-U 2" x 5 m C/R Pavco - POZO DE PROFUNDIDAD	MANT Mantenimiento de equipos [125]	(3,00)	Unidad	NTP 399.166 Marca Suegerida:Pavco Material:PVC Medidas:2" x 5 m Espesor:3.9mm Tubería con rosca
#6620 - Codo PVC SAP 2 x 90	MANT Mantenimiento de equipos [125]	(3,00)	Unidad	CODO CON ROSCA
#5345 - Union PVC 2pul. C/R	MANT Mantenimiento de equipos [125]	(3,00)	Unidad	
#9049 - REDUCTOR DE 2" A 1 1/2" AGUA PESADA CON ROSCA TIPO MACHO	MANT Mantenimiento de equipos [125]	(2,00)	Unidad	
#3521 - Valvula esferica 1 1/2pulg.	MANT Mantenimiento de equipos [125]	(1,00)	Unidad	Valvula de bronce

Córdova, Darwin

Jefe de Área

Radio Observatorio de Jicamarca