

Servicios transmisores - Bomba 30HP

1. REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA 30HP.

Área: Operaciones de radar

Descripción: Los motores forman parte del circuito de reguladores de 440 VAC.

Ubicación: J-55

Características del motor:

Marca: Fairbanks Morse

Modelo: KZFK

RPM: 3535

Voltaje: 440 VAC

Corriente: 36 A

HP: 30

Temperatura de operación: 65°C

Requerimiento de mantenimiento preventivo

- Desmontaje y montaje de BOMBA 30 HP
- Cambio de Rodajes de BOMBA 30 HP
- Balanceo Dinámico de ROTOR de motor de BOMBA 30 HP
- Rectificado de bocina y tapa
- Rectificado de asiento de rodaje
- Barnizado de bobina
- Servicio de traslado de turbina y motor desde el IGP-ROJ al taller del proveedor y viceversa.
- Informe técnico.