

ABS - Enhancement #1704

Monitoreo de tensión 110VAC-ABS

07/09/2019 12:59 PM - Luis Gonzáles

Status:	In progress	Start date:	07/08/2019
Priority:	Normal	Due date:	07/11/2019
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	ABS - Objetivos mandatorios	Spent time:	0.00 hour
Description			
Propuesta de protección de transmisores y módulos ABS al colocar un relé en serie al RF Permit que dependa del monitoreo de la tensión de 110VAC.			
Subtasks:			
Task # 1705: Elaboración de propuesta para discusión			Resolved
Task # 1706: Reunión de discusión de propuesta con Operaciones			Resolved

History

#1 - 07/09/2019 01:01 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to In progress